TESTALARM PRAHA spol. s r.o.
Zkušební laboratoř poplachových systémů
Popovova 1788/10
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

Č.j.: TAP-13/2025

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍSŇOVÉHO SYSTÉMU

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)

Držitel:	**ASITA spol. s r.o.** V Mlejnku 611, 500 11 Hradec Králové Česká republika
IČ	62062158
Název zařízení:	Rozvodná krabice
Typové označení: **RKZ 213** – instalace na omítku **RKZ 223** – instalace do omítky	výrobce: ASITA spol. s r.o.
Čís. protokolu: 2025 0742	ze dne: 4.3.2025

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.).

ČSN EN 50131-1 ed. 2	**vyhovuje**	ČSN EN 50130-5 ed.2
ČSN EN 50134-2 ed.2		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň: **3**	Riziko: **Střední až vysoké**
Podmínky používání: Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.3.	
Platnost osvědčení: od 4.3.2025	do 3.3.2028

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 4.3.2025

Razítko a podpis:

TESTALARM PRAHA spol. s r.o. TA Zkušební laboratoř poplachových systémů